RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA TNS

PRZEKRÓJ B–B skala 1:100



Oznaczenia

A - Oprawa zwieszakowa z żarówką 100W; zwieszaki 65 i 115 cm
A1-Oprawa zwieszakowa z żarówką 60W hermetyczna; zwieszak l=40 cm
B - oprawa ścienna z żarówką 100W
C - oprawa porcelanowa ścienna hermetyczna z żarówką 60W

PRZEKRÓJ C–C skala 1:100



Uwagi

1. Instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego wykonać przewodem YDYp3*1,5 - 750V; gniazd wtykowych ogólnych - jw ale 3*2,5.
2. Kabel zasilający spod posadzki do tablicy T wprowadzić w osłonie PCV.
3. Tablicę mocować na ścianie na wys. 1,5m.
4. W bezpośrednim sąsiedztwie tablicy zamocować na ścianie gniazdo 5-bieg.16A; 400/230V i gniazdo 3-bieg. 16A 230V dla ewentualnych potrzeb remontowych.
5. Szyny PE w tablicach T3, T4 i T5 oraz przewody PE kabli zasilających łączyć z bednarką Fe/Zn oraz - dla potrzeb ekwipotencjalizacji - z konstrukcją budynku.

O ile zapisy umowy nie stanowią inaczej, niniejsza dokumentacja stanowi własność intelektualną firmy TRACTEBEL ENGINEERING S.A. i jest chroniona prawem autorskim. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów dokumentacji, a także udostępnianie jej osobom trzecim bez pisemnej zgody TRACTEBEL ENGINEERING S.A. jest zabronione.

REV	DATA	OPIS
REV3	DATA3	OPIS1
REV2	DATA2	OPIS1
REV1	DATA1	OPIS1

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
ul. Dolgiy 5, 40 833 Katowice POLSKA
Tel. +48 32 359 88 88 fax. +32 359 88 00
te.pl@tractebel.engie.com
tractebel-engie.com

Projektował	inż. Regina Wilczewska	instal. i elast. elektr.	POM/E/0257/01
Opracował	.	.	
Sprawdził	mgr inż. Bogdan Wilczyński	instal. i elast. elektr.	POM/E/0258/01

Modernizacja przystani rybackiej w Kamieńcu w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

PROJEKT BUDOWLANY

Magazyn trójdzielny - instalacje elektryczne

009990	02.2017	1 : 100	A3
ELEKTRYCZNA			I
E 11			