



**SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZGODNIE Z PN-HD 60364**

UWAGA:

1. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 wykonać dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze;
2. Obwody oświetlenia układać przewodami YDYp3x1,5/750V, gniazda wtykowego przewodem YDYp3x2,5/750V;

BUDYNEK WIELORODZINNY przy ul. WYSZYŃSKIEGO 2
w ŚWINOUJŚCIU; dz.ter. nr , obr. Świnoujście
gm. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie;
MONT, DOCIEPLENIE I PRZEBUDOWA ze ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU

RE RYS.: E1

| | |
|-------|---------|
| DATA: | 12.2010 |
| KALA: | 1:50 |