

PO DŁUGOŚCI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (od strony oficyny wg rys. K-1)



1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA SYSTEMU IZOLACJI.
2. IZOLACJE WYKONAĆ W OPARCIU O OPIS PO PRZESUSZENIU MUROW.
3. ZAKRES ZASTOSOWANIA PRZEPÓNY POZIOMEJ PRZEDSTAWIONO NA RYS. K-1.
4. IZOLACJE PIONOWA WYKONAĆ PO ZEWNIĘTRZNEJ DŁUGOSI MURU ELEWACJI.
5. SCĄNY ELEWACJI IZOLOWAĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DO POZIOMU POSADZAMENIA ZABRANIA SIĘ PRZEKRYCIOWANIA GRUNTU NAWODNIONEGO W STREFIE POSADZAMENIA.
6. PO WYKONANIU IZOLACJI ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĘ PŁYTAMI Z PŁYT POLIESTEROWYCH.
7. PRZED WYKONANIEM GĘSIPKI ZABEZPIECZYĆ PŁYTY MEMBRANAMI Z MAT KUBEŁKOWYCH.
8. PO WYKONANIU IZOLACJI I OPASKI KOMIENICEJ JEST ZABEZPIECZENIE OD ZEWNĄTRZ BUDYNKU BŁACHĄ CYNKOWĄ NA WYSIEGU UMOŻLIWIAJĄCYM WYKONANIE OCIEPLENIA MUROW.

PRZEDMIOT OPINII: REMONT, DOCIĘPIENIE I PRZEBUDOWA za ZM. SPOSOB UŻYTK. CZĘŚCI BUDYNKU przy ul. WYŚWYŃSKIEGO 2 w Świnoujściu		NR RZS.	
PRZECIĄG: CZŁOZIAŁA ŚCIAN – SCHEMAT		K-2	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. WACŁAW KUBICKI Ul. nr ZAP/0008/P006/03	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. TOMASZ ŁUCZAK mgr inż. nr ZAP/0010/P006/03	PAZDA:	
INWESTOR:	Urząd Miasta Świnoujście, Zolmed Gosp. Mięsk., 72-600 Świnoujście, ul. Monte Cassino 8	PROJ. BUDOWLANY	SKALA
		DATA:	1:20