














LEGENDA:

- PROJEKTOWANE USUNIĘCIE
FRAGMENTU ŚCIANY
- PROJEKTOWANE WYMUROWANIE
ŚCIANY Z GAZOBETONU
- PROJEKTOWANA ŚCIANA
W TECHNOLOGII LEKKIEJ (gkf)
- PROJEKTOWANA WENTYLACJA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE
NASWIEITLA
- PROJEKTOWANA NOWA
STOLARKA DRZWIOWA
- PROJEKTOWANA NOWA
STOLARKA OKIENNA

- – dzwonek;
- – wyłącznik krzyżowy, p/t;
- – wyłącznik schodowy, p/t;
- – przycisk chwilowy "DZWONEK", p/t;
- – wyłącznik dwubiegunowy, p/t;
- – wyłącznik świecznikowy, p/t;

UWAGA:

- Zgodnie z PN-HD 60364-5-54 wykonać w budynku ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze;
- Przewody prowadzić pod tynkiem oraz w rurkach osłonowych pod glazurą, płytami oraz na elementach drewnianych;
- W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny;

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZGODNIE Z PN-HD 60364

OBIEKT:		Budynek przy ul. S. JARACZA 65/3 w Świnoujściu; gm. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie;	
TEMAT OPRAC.:		NR RYS.: 1	
		Remont lokalu mieszkalnego	
TREŚĆ RYSUNKU:		Rzut lokalu nr 65/3- instalacja elektryczna	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Białczewski upr. nr ZAP/0066/POOE/07	BRANŻA.:	Inst. elektryczne
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Ząłoga upr. nr 204/Sz/84	FAZA.:	PROJEKT BUDOWLANY
ZLECENIODAWCA:	URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIA, ZAKŁAD GOSP. MIESZK. ul. MONTE CASSINO 8; 72-600 ŚWINOUJŚCIE		
		SKALA.: 1:50	

