



- dzwonek;
- wyłącznik schodowy, p/t;
- przycisk chwilowy "DZWONEK", p/t;
- wyłącznik dwubiegunowy, p/t;
- wyłącznik dwubiegunowy, IP44, p/t;
- wyłącznik świecznikowy, p/t;

UWAGA:

- Zgodnie z PN-HD 60364-5-54 wykonać w budynku ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze;
- Przewody prowadzić pod tynkiem oraz w rurkach osłonowych pod glazurą, płytami oraz na elementach drewnianych;
- W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny;

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
ZGODNIE Z PN-HD 60364

OBIEKT:	BUDYNEK przy ul. ARMII KRAJOWEJ 8 w ŚWINOUJŚCIU; dz.ter. nr 646 , obr.6 Świnoujście; gm. Świnoujście,woj. zachodniopomorskie;		
TEMAT OPRAC.:	Remont lokalu mieszkalnego		
NR RYS.:	1		
TREŚĆ RYSUNKU:	Rzut lokalu nr 10- instalacja elektryczna		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Białczewski	BRANŻA.:	Inst. elektryczne
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Zająłoga	FAZA.:	PROJEKT BUDOWLANY
ZLECENIODAWCA:	URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIA, ZAKŁAD GOSP. MIESZK. ul. MONTE CASSINO 8; 72-600 ŚWINOUJŚCIE	DATA.:	12.2012
		SKALA.:	1:50