



UKŁAD SIECI TN-S

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZGODNIE Z PN-HD 60364

- UWAGA:
1. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54 wykonać w budynku ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkową ochronę połączenia wyrównawczej;
 2. Przewody prowadzić pod tynkiem oraz w rurkach osłonowych pod glazurą, płytami oraz na elementach drewnianych;
 3. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny;

OBIEKT: BUDYNEK przy ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 27/4 w ŚWINOUJŚCIU; gm. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie;	
TEMAT OPRAC.: PROJEKT PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZENIA NA KUCHNIĘ I NA WC z BRODZIKIEM oraz PROJ. INST. C.O. i INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ w LOKALU nr 4	NR RYS.: 1
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT LOKALU nr 4- instalacja elektryczna	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Adam Białczewski upr. nr ZAP/0066/POOE/07	BRANŻA.: Inst. elektryczne
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jan Zająca upr. nr 204/Sz/84	FAZA.: PROJEKT BUDOWLANY
ZLECENIODAWCA: URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIA, ZAKŁAD GOSP. MIESZK. ul. MONTE CASSINO 8, 72-600 ŚWINOUJŚCIE	SKALA.: 1:50