

OL.242.14.4520.TK.2014

**ZAWIADOMIENIE
DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
NA Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie części
pomieszczeń oraz wewnętrznych instalacji w lokalu mieszkalnym nr 2
w budynku wielorodzinnym przy ul. Chopina 16 w Świnoujściu**

W związku z wpłynięciem wniosku dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) Zamawiający udzielił nw odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o przedstawienie rozwiązania projektowego dotyczącego odprowadzenia ścieków z łazienki i kuchni przynależnego do lokali „A” i „B”.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje wykonanie instalacji odprowadzającej sanitarnej (nadcisnieniowej) z lokali oznaczonych w dokumentacji symbolami A i B z rozdrabniaczy rurami PE fi 40. Zamawiający wskazuje trasę ułożenia rurociągów, jako pionowy odcinek do przestrzeni pod sufitem tych lokali, następnie ze spadkiem 3% w kierunku pionu wskazanego na dokumentacji. Instalacje należy zabudować płytami GK wraz z izolacją z wełny mineralnej zabezpieczającą przed wkraplaniem i stanowiącą izolację akustyczną. Grubość izolacji minimum 8cm. Płyty należy zastosować w wersji GK wodoodpornej z montażem rewizji.

Pytanie nr 2:

Czy zastosowane rury PE do odprowadzania ścieków z w/w łazienek i kuchni /pytanie w pkt 1/ mają mieć na pewno średnicę fi 32?

Odpowiedź:

Rury PE do odprowadzania ścieków mają mieć fi 40.

Pytanie nr 3:

W projekcie zastosowano zasilanie grzejników T6 dolne – środkowe podejście. Czy można zastosować zasilanie proste – boczne? Zastosowanie takiego zasilania spowoduje lepszy obieg powietrza i swobodny przepływ ciepłej wody.

Odpowiedź:

Zamawiając dopuszcza zmianę rodzaju grzejników na grzejniki z zasilaniem bocznym (typu C o parametrach nie gorszych niż firmy PURMO) z zastosowaniem zaworu odcinającego i zaworu termostatycznego z głowicą cieczową (o parametrach nie gorszych niż firmy Danfoss).

**DYREKTOR
ZGM w Świnoujściu**
*Oryginał odpisu w dokumentach postępowania
zu. Dorota Szczepaniak*

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08