

Notatki:
1. Wanna została usunięta z
rysunku

kocioł wiszący
Vaillant Turbo, zachować
min. 33 cm od ściany komina

Podłączenie koncentryczne 80/125
przewodu spalinowego do komina,
wyprowadzenie przewodów
przez komin ponad dach budynku,
odprowadzić kondensat do kanalizacji

gaz przewód miedziany DN22 zejście w dół,
podłączenie kotła DN22 poprzez zawór
gazowy i filtr, podłączenie kuchenki
gazowej DN15 poprzez zawór gazowy

gaz przewód miedziany DN22
przewodzony pod sufitem

Gazomierz GZ 2,5 na klatce
schodowej nad drzwiami wejściowymi

A		20.06.2014	????
Rewizja		Data	Informacje
miejsc. Szczecin	Projektował		mgr inz. Damian Firlej
skala 1:50	Wydruk A4	Sprawdzający	mgr inz. Konrad Jabłoński
adres: Boh. Września 11/2 Świnoujście		temat: Podłączenie kotła do komina i instalacja gazowa	Inwestor: Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
			Rys. nr ZGM/BW11-2/K/2