

Arkusz1

Budynek Łużycka 3/3 Swinoujście

Obliczenie instalacji gazowej

Moc znamionowa kotła 26,7 kW

Moc znamionowa kuchenki gazowej 9 kW

Łączna moc cieplna urządzeń gazowych 35,7 kW

Przepływ nominalny gazu 3,71 m3/h

Dobrano Gazomierz wg warunków technicznych wydanych z zakładu gazowniczego

Nr odcinka	Obciążenie nominalne	Wsp jednoczesności	Obciążenie rzeczywiste	Średnica przewodu	Opory miejscowe (Długość zastępcza)					Długość zastępcza	Długość odcinka	Długość całkow.	Jednostkowy opór	Całkowita strata
					Kur	Kol	Red	Trojnik	Z					
	m3/h		m3/h	mm				przel	odg				Pa/m	Pa
1	3,43	1	3,43	22		3			1	5,0	2,5	7,5	7	52,50
2	2,8	1	2,8	22	1	4				6,2	4,7	10,9	5	54,50
3	0,94	1	0,94	15	1	3				1,8	5,4	7,2	4,1	29,52
4														
5														
6														
7														

107,00

Arkusz2

Arkusz2

Strona 3