

podłączenie kuchenki
gazowej dn15 poprzez
zawór odcinający

kuchenka
gazowa

podłączenie
elastyczne

podłączenie kotła dn22
poprzez zawór odcinający
i filtr

kocioł Vaillant Turbo

przewód miedziany dn15

przewód miedziany dn22

Gazomierz G 2,5

Notatki:

1. Przejścia przewodów gazowych
przez ściany wykonać w tulejach
ochronnych

A		20.06.2014	????
Rewizja		Data	Informacje
miejsc. Szczecin		Projektował	mgr inż. Damian Firlej
skala 1:20		Wydruk A4	Sprawdzający
adres: Boh. Września 11/2 Świnoujście		temat: Rzut Aksonometryczny instalacji gazowej	Inwestor: Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
			Rys. nr ZGM/BW11-2/G/1