


Przewód wentylacyjny DN150  
wyprowadzony ponad  
dach budynku, ponad dachem  
zamontować nasadę  
wentylacyjną typu Turbowent,  
odprowadzić skropliny do  
kanalizacji poprzez syfon

Kratka  
wentylacyjna  
w drzwiach,  
min 200 cm<sup>2</sup>

Kratka  
wentylacyjna



A		20.06.2014	???
Rewizja		Data	Informacje
miejsc. Szczecin		Projektował	mgr inż. Damian Firlej
skala 1:20		Wydruk A4	mgr inż. Konrad Jabłoński
adres: Łużycka 3/3 Świnoujście		temat: Wentylacja Toalety	Inwestor: <b>Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu</b>
			Rys. nr ZGM/LU3-3/W/1