

Arkusz1

Budynek Boh. Wrzesnia 11/2 Swinoujście

Obliczenie instalacji gazowej

Moc znamionowa kotła 26,7 kW

Moc znamionowa kuchenki gazowej 9 kW

Łączna moc cieplna urządzeń gazowy 35,7 kW

Przepływ nominalny gazu 3,71 m3/h

Dobrano Gazomierz wg warunków technicznych wydanych z zakładu gazowniczego

Nr odcinka	Obciążenie nominalne	Wsp. jednoczesności	Obciążenie rzeczywiste	Średnica przewodu	Opory miejscowe (Długość zastępcza)				Długość zastępcza	Długość odcinka	Długość całk.	Jednostk.owy opór	Całkowita strata
	m3/h		m3/h	mm	Kur	Kol	Red	Trojnik	Z	L	L+Z	Pa/m	Pa
								przel odg					
1	3,43	1	3,43	22		4		1	3,45	8,03	11,48	4,2	48,22
2	2,8	1	2,8	22	1	4			6,1	2,5	8,6	5	43,00
3	0,94	1	0,94	15	1	3			1,8	3,4	5,2	4,1	21,32
4													
5													
6													
7													

91,22

Arkusz2

Arkusz2

Strona 3