


programator tygodniowy



Notatki:

1. Programator tygodniowy zainstalować w przedpokoju, zdala od źródeł ciepła
2. Zainstalować filtr na powrocie z instalacji c.o.
3. Zainstalować filtr na zasileniu kotła z instalacji z.w.
4. Zainstalować zawór odcinający i filtr na instalacji gazowej
5. Całość zainstalowanej armatury powinna mieć średnice nie mniejszą niż przewody po stronie dopływu czynnika

A		28.06.2014	????
Rewizja		Data	Informacje
miejsc. Szczecin		Projektował	mgr inż. Damian Firlej
skala bez skali		Wydruk A4	Inwestor: Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
adres: Świnoujście		temat: Schemat połączenia kotła do instalacji c.o., c.w.u., gazowej i z.w.	Rys. nr ZGM/SCH/K/W