



#### Notatki:

1. Zdemontować piec c.o. na paliwo stałe wraz z orurowaniem
2. Zdemontować czopuch pieca c.o. podłączone do komina, zamurować otwór w ścianie działowej i ścianie komina, zatynkować
3. Instalacja c.o. grawitacyjna, stalowa
4. Zakres prac uzgodnić z ZGM Świnoujście
5. Zdemontować naczynie wzbiorcze dla pieca c.o.

A Rewizja	20.06.2014 Data	????? Informacje
Inwestor: <b>Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu</b>		
Projektował	mgr inż. Damian Firlej	
Sprawdzający	mgr inż. Konrad Jabłoński	
temat:  Demontaż instalacji c.o.		
adres:  Norweska 2/3 Świnoujście		
skala 1:50	Rys. nr ZGM/NO2-3/D/1	Wydruk A4