



Notatki:

1. Gruntownie wyczyścić przewody kominowe przed montażem przewodów spalinowych i nasad wentylacyjnych
2. Przebieg przewodów przez ściany w tulejach ochronnych
3. Zamontować nawiewniki w oknach plastikowych

D	04.07.2014	zmiana przew
C	30.06.2014	pow-spalin
B	28.06.2014	kocioł w łazience
A	20.06.2014	zmiana
		podłączenia kotła
Rewizja	Data	?????
		Informacje
Inwestor:		
Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu		
Projektował	mgr inż. Damian Firlej	
Sprawdzający	mgr inż. Konrad Jabłoński	
temat:		
Podłączenie kotła do komina, wentylacja		
adres:		
Norweska 2/3 Świnoujście		
skala	Rys. nr	Wydruk
1:50	ZGM/NO2-3/K/1	A4