

Szczecin, dn. 10.05.2015

ADF Damian Firlej  
ul. Kopańskiego 81/10  
71-050 Szczecin  
REGON321314709  
tel. kom. 883784352,  
email. [biuro.adf@gmail.com](mailto:biuro.adf@gmail.com)

Do  
Sławomir Cackowski  
CAC.S – Inżynieria Sanitarna  
72-518 Ładzin 82a

Dot: określenia przez projektanta, czy proponowane zmiany technologiczne wykonania instalacji c.o., c.w.u. i z.w. Są istotnym odstępstwem od projektu budowlanego - „Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Bohaterów Września 2 w Świnoujściu, maj 2013 r.”

W związku ze zleceniem przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu opracowania dokumentacji kosztorysowej wykonania instalacji c.o., c.w.u. i z.w. w lokalach przy ul. Bohaterów Września 2/1, 2/7, 2/10, 2/12, 2/14 i 2/18 proszę o stanowisko projektanta, czy zaproponowane zmiany w wykonaniu instalacji nie są w opinii projektanta istotnym odstępstwem od projektu:

- wykonanie instalacji c.o. w lokalach 2/1, 2/2, 2/7, 2/10, 2/12, 2/14 i 2/18 w technologii rur stalowych łączonych przez zaprasowywanie układanych natynkowo, przy zachowaniu średnic wewnętrznych przewodów instalacji c.o. o tej samej średnicy co zaprojektowana instalacja z rur MLC Uponor
- wykonanie instalacji c.o. w lokalu 2/2 w technologii rur miedzianych łączonych przez lutowanie układanych natynkowo, przy zachowaniu średnic wewnętrznych przewodów instalacji c.o. o tej samej średnicy co zaprojektowana instalacja z rur MLC Uponor
- wykonanie instalacji c.w.u. i zimnej wody w lokalach w technologii rur PEX układanych w brzdach ściennych, przy zachowaniu średnic wewnętrznych przewodów instalacji c.o. o tej samej średnicy co zaprojektowana instalacja z rur MLC Uponor

Dokumentacja przedstawiająca proponowane zmiany /opis techniczny i rysunki/ jest do pobrania z dysku, do którego link został przesłany w mailu z tym pismem.

Przedstawione w dokumentacji rozwiązania zostały uzgodnione z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu. Pismo /email/informujące o uzgodnieniu powyższych zmian proszę o przekazanie do ZGM Świnoujście, ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście, do Pana Piotra Bubnowskiego.

Proszę o jak najszybszą odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

mgr inż Damian Firlej  
kom. 883784352, email [biuro.adf@gmail.com](mailto:biuro.adf@gmail.com)