1.14
Wykładzina PCW
hpom= 367 cm

1.16
Wykładzina PCW
hpom= 384 cm

1.10
Wykładzina PCW
hpom= 350 cm

1.09
Wykładzina PCW
hpom= 350 cm

1.13
Płytki ceramiczne
hpom= 375 cm

1.11
Płytki ceramiczne
hpom= 325 cm

1.12
Wykładzina PCW
hpom= 355 cm

1.15
Wykładzina PCW
hpom= 375 cm

1.02
Wykładzina PC
hpom= 340 c

Klapa odciążająca
powierzchnia czynna 0,45 m2
montować w górnej części pomieszczenia

Klapa odciążająca
powierzchnia czynna 0,80 m2
montować w górnej części pomieszczenia

długość całkowita półek w archiwum = 1866 mb

Oznaczenia na rysunku

15 / 1,50	Opis odcinka (średnica/długość w metrach)
	Rura wznośna lub opadająca
ø 50x2,00	Rura wznośna (średnica x długość odcinka w metrach)
ø 50x2,00	Rura opadająca (średnica x długość odcinka w metrach)
	Uchwyt montażowy (obejma dwudzielna)
	Dysza środkowa (8–o portowa 360°)
	Dysza przyścienna (7–o portowa 180°)
1,25	Opis odcinka rurociągu (średnica / długość w metrach)
	Instalacja w strefie sufitu podwieszonego lub w strefie widocznej

ODLEGŁOŚCI MIĘDZY MOCOWANIAMI

ŚREDNICA RURY DN	10	15	20	25	32	40	50	65
MAKSYMALNE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY UCHWYTAMI	1,8	1,8	1,8	2,1	2,7	3,4	3,5	

MOCOWANIE DO ŚCIAN, SUFITU, PODŁOGI

NAZWA PROJEKTU
ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO 35c NA POTRZEBY ADMINISTRACJI MIEJSKIEJ

LOKALIZACJA INWESTYCJI
72-600 Świnoujście
ul. Wyspiańskiego 35c, dz. nr 553/ 5, 553/ 13
powiat Świnoujście, woj. zachodniopomorskie

INWESTOR
Gmina Miasto Świnoujście
72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/ 5
woj. zachodniopomorskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ZBIGNIEW MIKE
grupa MSHarchitekci
71-147 Szczecin, ul. Mickiewicza 130B/U1
tel / fax (+48) 91 4853760
e-mail: biuro@zbigniewmike.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Systemy Przeciwpożarowe Sp. z o.o.
al. Powstańców Wielkopolskich 63
70-130 Szczecin; POLSKA
tel / fax (+48) 91 4853760
e-mail: info@newfire.com.pl

BRANŻA
PRZECIWPOŻAROWA

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ
mgr inż.Marcin Siwiński
upr. bud. nr ZAP/0107/PWOS/10

OPRACOWAŁA
mgr inż. Paweł Jeruzel

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Eugeniusz Kasprzak
Upr. bud. nr 71/Sz/2000

NAZWA RYSUNKU
Rozmieszczenie elementów i urządzeń instalacji gaśniczej dla pom. 1.14 oraz 1.15 i 1.16

DATA: STYCZEŃ 2016
NR PROJEKTU: M-049
FORMAT: SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: 01

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
© This drawing is copyright