

**OL.242.10.2178.TK.2016**

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW**  
**Postępowania przetargowego pn. „Wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej archiwum miejskiego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c w Świnoujściu”**

Na podstawie art.93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164*), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający  
**UNIEWAŻNIA**  
ww postępowanie.

Uzasadnienie:

Zamawiający w trakcie badania złożonych ofert zwrócił uwagę na dużą różnicę w cenach złożonych ofert (najniższa cena została oszacowana na kwotę: 135 025,71 zł., najwyższa została oszacowana na kwotę: 283 601,10 zł., przy czym Zamawiający oszacował wartość przedmiotu postępowania na kwotę: 219 300,69 zł.). W związku z powyższym wystąpił do dwóch oferentów w oparciu o art. 90 ust. 1 ustawy o złożenie wyjaśnień dotyczących „*rażąco niskiej ceny*” oraz do autora projektu o zajęcie stanowiska w zakresie treści złożonych ofert. Autor projektu po zapoznaniu się z załączonymi do ofert kosztorysami stwierdził, iż w projekcie stanowiącym podstawę przygotowania SIWZ pominął istotne elementy mające wpływ na treść złożonych ofert (w tym m.in.: parametry klap, odcinanie powietrza w instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń archiwum, sposób sterowania tymi klapami, podtrzymanie napięcia do sterowania) oraz że w trakcie realizacji inwestycji Zamawiający wymagałby od Wykonawcy (celem spełnienia warunków niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) wykonania zakresu prac nie ujętych w przedmiarze robót i złożonym kosztorysie.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający postanowił jak na wstępie.

**DYREKTOR**  
**ZGM w Świnoujściu**  
*oryginał podpisu w dokumentacji*  
*mgr inż. Artur Ćwik*

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08

Strona 1 z 1