

OBJAŚNIENIA:

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

KOMIN K-1 murowany:

KOMIN K-1 murowany:

1 - przewód wentylacyjny do kuchni - odgruzować 5.0m

2 - przewód wentylacyjny do łazienki

3 - przewód spalinowy wyposażyć we wkład powietrzno-spalinowy typu Turbo - wg projektu instalacji gazowej

ELEMENTY PROJEKTOWANE

KW-1, KW-2: kratka wentylacyjna ścienna z żaluzją 14×21cm

Istniejące przewody wentylacyjne nr 1 i 2 w kominie K-1 zakończyć nasadami kominowymi obrotowymi typu "Turbowent TULIPAN" TU150 CHAL-T-B lub innymi równoważnymi

N-1: nawiewnik okienny manualny, przelotowy 50 [m³/h]
do wszystkich typów ram okiennych

N-2: nawiewnik okienny manualny, przelotowy 20 [m³/h]
do wszystkich typów ram okiennych

D-1: drzwi wewnętrzne, drewniane, łazienkowe
z kratką nawiewną 220cm²

PG: piec gazowy, 2-funkcyjny wg projektu instalacji gazowej

KG: kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres	Lokal nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Modrzejewskiej 2 w Świnoujściu, działka nr 219		
Stadium	Projekt budowlany /wentylacja grawitacyjna/		Data: **V-2016 r.**
Treść rysunku	**RZUT LOKALU NR 5 - I PIĘTRO** **WENTYLACJA GRAWITACYJNA**		Rys. nr: **5** Skala: **1: 50**
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: **A/PNB/8300/268/81**	
Projektował	inż. Stefan Słoniecki	Nr uprawnień: **ZAP/0144/PWOS/05**	
Sprawdził	inż. Roman Góral	Nr uprawnień: **GT-V-63/70/75**	
Opracował	mgr inż. Jan Drożdż	Nr uprawnień: **-----**	