

Świnoujście, dnia 2014.09.24

OPINIA NR 011/09/14

W wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w **Świnoujście ul. Holdu Pruskiego nr 5/2** sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Marcin Nord w celu:

1. Wskazania miejsca podłączenia i usytuowania miejsca na podłączenie**W związku, z czym stwierdza się co następuje:**

Wentylację grawitacyjną wywiewną dla pomieszczenia wc (patrz rysunek strona nr 2) należy podłączyć szczelnie z przewodem kominowym nr 6 za pomocą rury - wykonanej z materiału niepalnego, o tej samej średnicy co przewód kominowy. U wylotu wentylacyjnego przewodu kominowego nr 6 należy zamontować nasadę kominową typu „turbowent” firmy wobex.

Usytuowanie kotłów gazowych będzie w kuchni.

Kocioł gazowy typu C (*zamknięta komora spalania*) należy podłączyć szczelnie z wkładem dwupłaszczowym systemowym posiadającym aprobatę techniczną do odprowadzania spalin gazowych, który należy przeprowadzić w przewodzie kominowym nr 10. Wylot zakończyć zgodnie z wymogami producenta wkładu. Wentylację grawitacyjną wywiewną o powierzchni min. 200 cm² przy kotle gazowym, wykonać w przewodzie kominowym nr 8 w odległości 15 cm od sufitu. W sprawie powyższych zaleceń jak i warunków technicznych instalacji gazowej stosowny dokument wystawia projektant.

Opinię sporządzono w oparciu o : art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 (Dz. U. Nr 243 poz. 1623) oraz Ustawę o Bezpieczeństwie i Ochronie ppoż. z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. z późniejszymi zmianami) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla zleceniodawcy, a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii

Dnia.....podpis.....

Opinia ważna 1 rok.

Miejsce i data

inż. Marcin Nord
Upr. Nr 236/07

(pieczęć i podpis opiniodawcy)

ŁÓDŹ KOMINIARSKIE

Marek Nędza

ul. Sikorskiego 4 B/9

72-600 Świnoujście

REGON: 1420585263

NIP: 8551489076

