

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE



inż. Bogusław Drożdż

Aneks do projektu instalacji C.O wg umowy nr OL.22.98.TK.2015 z dnia 05 października 2015 r.

Ze względu na zmiane kotłów na gazowe kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania, zmianie podlegają grzejniki w danych lokalach mieszkalnych jak w tabeli poniżej. Moc nowych kotłów zostaje bez zmian. Należy pamiętać aby podłączyć projektowane kotły do istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w każdym z danych lokali.

Barlickiego 7/1

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Typ	Długość	Wysokość	Moc	Ilość
			[m]	[m]	[W]	Szt.
1/01	Przedpokój	C11-60	0,80	0,60	520	1
1/02	Łazienka	C11-60	0,90	0,60	445	1
		San11-06	0,90	1,13	423	1
1/03	Pokój nr.1 z aneksem kuchennym	C22-60	0,80	0,60	1040	2
1/04	Pokój nr.2	C11-60	0,80	0,60	1040	2
1/05	Pokój nr.3	C11-60	0,80	0,60	1040	2