

KOMIN K-1 murywany:
1 - przewód wentylacyjny do lok. 3 (I piętro)
2 - przewód spalinowy (piecyk gazowy) do lok. 1 (parter)
3 - przewód wentylacyjny do lok. 5, kratka wentylacyjna z żaluzją 14x16 cm (II piętro) - odgruzować na długości 5,40 [m]

1 - przewód dymowy do lok. 5 (II piętro) - piec kaflowy
2 - przewód wentylacyjny do lok. 3 (I piętro)

1, 2 - przewody dymowe do lok. 5 (II piętro) - piece kaflowe

1 - przewód dymowy do lok. 5 (II piętro) - piec kaflowy

RW-1: rura pozioma wentylacji wywiewnej, grawitacyjnej, stalowa bez izolacji termicznej 50m³/h obudować pod stropem płytami g-k typu FH2 gr. 12.5 mm na stelażu metalowym; przejście przez ścianę w rurze osłonowej.

KW-1: kratka wentylacyjna sufitowa Ø150mm, 1 [szt.]

RW-3: rura pionowa wentylacji wywiewnej,
grawitacyjnej, stalowa bez izolacji termicznej 50m³/h
KW-3: kratka wentylacyjna z żaluzją 14x21cm
(powiększyć kratkę istniejącą o +5cm), 1 [szt.]

N-1: nawiewnik okienny manualny, przelotowy 50 [m³/h]
do wszystkich typów ram okiennych

D-1: drzwi wewnętrzne, drewniane, łazienkowe z kratką nawiewną 220cm², 1 [szt.]

R - rozkucia otworów wentylacyjnych
Z - замуrowania otworów wentylacyjnych
Istniejące drzwi łazienkowe - do wymiany

78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres	Lokal nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 10 w Świnoujściu, działka nr 451, obr. 0006		
Temat zadania	Wykonanie wewnętrznej wentylacji grawitacyjnej		
Stadium	Projekt budowlany /wentylacja/ z inwentaryzacją		Data: V-2016 r.
Treść rysunku	RZUT OKALU NR 5 - II PIĘTRO /STAN PROJEKTOWANY/		Rys. nr: 2
			Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81	
Projektował	inż. Stefan Stoniecki	Nr uprawnień: ZAP/0144/PWOS/05	
Sprawdził	inż. Roman Góral	Nr uprawnień: GT-V-63/70/75	
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----	