



Świnoujście 17.06.2011 r.

Dotyczy: postępowania na wybór wykonawcy zadania publicznego pn :
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Barlickiego w
Świnoujściu”, realizowanego w ramach projektu pn : „Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”. Zamówienie dotyczy projektu ,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności ,w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet I-
Gospodarka wodno-ściekowa , Działanie 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM.

W dniu 17.06.2011r. do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wpłynęło następujące
zapytania do dokumentów przetargowych na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w ul. Barlickiego w Świnoujściu”

„1. odpowiedzi odnośnie zmian w obmiarze odnoszą się tylko do załącznika nr 11.1, rozumiem iż
podobne stanowisko należy przyjąć dla załącznika nr 11.2.”

Ad. 1.

W załączniku do SIWZ nr 11.2- Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Barlickiego w
Świnoujściu zapisano:

- Poz. Nr 13 KNR 2-18-0501-01 z o.2.2.9901-3 Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm – wykopy umocnione o głębokości ponad 5,00 m - $140 \times 0,3 = 42 \text{ m}^2$
- Poz. Nr 14 KNR 2-18 0501-04 z o.2.2.9901-3 Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o gr. 25 cm - wykopy umocnione o głębokości ponad 5,00 m - $140 \times 0,3 = 42 \text{ m}^2$
- Poz. Nr 18 KNR 2-01 0230-01 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III – 210 m^3

Winno być :

- Poz. Nr 13 KNR 2-18-0501-01 Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm - $140 \times 0,8 = 112 \text{ m}^2$
- Poz. Nr 14 KNR 2-18 0501-04 z Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o gr. 25 cm - $140 \times 0,8 = 112 \text{ m}^2$
- Poz. Nr 18 KNR 2-01 0230-01 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III = $210 - 112 \times 0,1 - 112 \times 0,25 - 140 \times 3,14 \times 0,08^2 = 167,99 \text{ m}^3$

Wzrostek Zarządu
na Dyrektora ds. Technicznych
mgr inż. Michał Bagała

PREZES
REKTOR NACZELNY
mgr inż. Adam Makieła

Postępowanie nr 3/UE/2011 na realizację zamówienia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul.
Barlickiego w Świnoujściu”

Handwritten signature