



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400,00 zł

Świnoujście, 02.03.2018r.

EA/PW/NI/ 0295 / 49 /2017

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł w całości opłaconym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania nr 95/2017 prowadzonego w trybie zapytania o cenę w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wejściach na plażę po przedłużeniach ulic : Małachowskiego, Ujejskiego, Prusa, Orkana, Nowowiejskiego, E. Gierczak, Energetyków, Powstańców Śląskich i Trentowskiego w Świnoujściu**”.

Zamawiający informuje, że w dniu 01.03.2018r. wpłynęło pytanie od jednego z Wykonawców o następującej treści:

Czy Zamawiający na przedmiotowym zadaniu będzie wymagał zastosowania rur kamionkowych bezkielichowych DN 200 o wytrzymałości na zgniatanie 48 kN/m w systemie połączeń E lub G, łączonych za pomocą łączników PP produkowanych zgodnie z normą PN-EN 295-1?

Czy Zamawiający w celu ujednolicenia systemu będzie wymagał w miejsce rur PCV DN 150 zastosowania rur kamionkowych bezkielichowych DN 150 produkowanych zgodnie z normą PN-EN 295-1?

Zamawiający będzie wymagał zastosowania rur kamionkowych bezkielichowych DN 200 zgodnie z normą PN-EN 295-1 oraz rur kamionkowych bezkielichowych DN 150 produkowanych zgodnie z normą PN-EN 295-1.

PREZES
DYREKTOR NACZELNY
mgr inż. Małgorzata Bogdał