

Świnoujście, 9 marca 2018 r.

WIM.271.1.8.2018

Pismo nr 6306 - 8

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM.271.1.8.2018
2. Strona internetowa Zamawiającego.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym nr WIM.271.1.8.2018 na „Budowę Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu – w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), uwzględniając pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu oraz publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIA:

1. Czy wszystkie centrale wentylacyjne muszą być w wykonaniu higienicznym i posiadać wymiennik ciepła glikolowy (np. w strefach ogólnych, w jadalni i kuchni)?
2. Jeśli nie wszystkie centrale muszą być w wykonaniu higienicznym, które pozostaną w wykonaniu higienicznym?

ODPOWIEDŹ:

Budynek jest obiektem o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w związku z czym wszystkie centrale wentylacyjne powinny zostać dostarczone w wykonaniu higienicznym, w szczególności umożliwiającym utrzymanie podwyższonych warunków czystości wewnątrz obudowy (przystosowane do mycia).

Zgodnie z zapisem w paragrafie 3.2.3 Programu Funkcjonalno – Użytkowego centrale wentylacyjne muszą posiadać glikolowe wymienniki ciepła.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich