



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołtąta 4

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

Świnoujście, 08.03.2018r.

EA/PW/0341/18

EA/PW/NI/ / /2017

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołtąta 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł w całości opłaconym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania nr 95/2017 prowadzonego w trybie zapytania o cenę w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wejściach na plażę po przedłużeniach ulic : Małachowskiego, Ujejskiego, Prusa, Orkana, Nowowiejskiego, E. Gierczak, Energetyków, Powstańców Śląskich i Trentowskiego w Świnoujściu**”.

Zamawiający informuje, że w dniu 07.03.2018r. wpłynęło pytanie od jednego z Wykonawców o następującej treści:

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych z systemem połączeń C i uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295. Zgodnie z PZP zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji z dopuszczeniem materiałów równoważnych. Na rynku jest tylko jeden producent rur kamionkowych z systemem połączeń E. Dopuszczenie takie eliminuje ryzyko protestów, które mogły by wnieść inne strony postępowania.

Zamawiający na przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania rur kamionkowych bezkielichowych produkowanych zgodnie z normą PN-EN 295-1:2013 w systemach połączeń E lub G, informując jednocześnie, że na rynku europejskim jest conajmniej dwóch niezależnych producentów rur kamionkowych w wymienionych systemach połączeń.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (jednolity tekst wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 94/2017 z dn. 11.09 2017 r.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.um.swinoujscie.pl/artukul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug>.

PREZES
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Małgorzata Bogdał