

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

nr: **WIZ.271.2.33.2018.SO** z dnia **24.04.2018 r.** dotyczącego realizacji zadania pn.:

„Usunięcie awarii fontanny wielorzędowej na Placu Wolności w Świnoujściu”

1. Wszystkie prace należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz porządek w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót. Prowadzone roboty nie mogą utrudniać normalnego użytkowania Placu Wolności w Świnoujściu.
2. Uszkodzone pompy: 2x Astrapool SP3000-Q60m³ oraz 1x Astrapool SP3000-Q24m³ wraz z urządzeniami towarzyszącymi należy zdemontować i przekazać do dyspozycji Zamawiającego.
3. Zakupione przez Wykonawcę i dostarczone do miejsca lokalizacji fontanny nowe pompy zamienne: 2x Ebara DWO400-Q66m³ oraz 1x Ebara DWO150-Q30m³ należy zamontować na rurociągach zasilających dysze fontanny.
4. Zakupioną przez Wykonawcę i dostarczoną do miejsca lokalizacji fontanny pompę chemii: 1x Astrapool Optima Pro należy zamontować na instalacji przygotowania wody fontannowej.
5. Dostosować rurociągi i mocowanie do nowych pomp.
6. Przeprowadzić próby szczelności instalacji wodnych.
7. Przeprowadzić pomiary instalacji elektrycznej zasilającej zamontowane pompy.
8. Sprawdzić wszystkie zawory odcinające i spustowe na instalacji wodnej oraz działanie pompy w rzępi, zlokalizowanej w obniżeniu podłogi komory.
9. Uruchomić fontannę i ustawić parametry wysokości i częstotliwości zmian atrakcji wodnych.