

# OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWINOUJŚCIE

## KOMUNALNY OSAD ŚCIEKOWY

ROK 2017

Data 2017 rok		pH	sucha masa	subst. organicz.	fosfor ogólny	wapń	magnez	azot amonowy	azot ogólny	kadm	miedź	nikiel	olów	cynk	rtęć	chrom	Salmonella	Ascaris sp.	Toxocara sp.	Trichuris sp.
Jednostka			%	% s.m.	% s.m.	% s.m.	% s.m.	% s.m.	% s.m.	mg/kg s.m.	mg/kg s.m.	mg/kg s.m.	mg/kg s.m.	mg/kg s.m.	mg/kg s.m.	mg/kg s.m.				
<b>Stęż. dopuszczalne</b>																				
										<b>20</b>	<b>1000</b>	<b>300</b>	<b>750</b>	<b>2500</b>	<b>16</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17-01-2017		12,5	29,4	45	2,75	16,0	0,67	0,38	3,5	<5	414	<5	<25	816	0,21	5,9	nie stwierdz.	0	0	0
07-03-2017		12,0	30,1	53	2,18	3,87	0,33	0,32	3,6	<5	448	<5	<25	548	0,30	5,7	nie stwierdz.	0	0	0
09-05-2017		12,3	33,6	42	2,53	12,6	0,63	0,20	3,0	<5	392	<5	<25	494	0,229	<5	nie stwierdz.	0	0	0
04-07-2017		11,9	37,6	38,0	2,06	19,8	0,81	0,21	2,93	<5	417	<5	<25	293	0,231	6,4	nie stwierdz.	0	0	0
19-09-2017		12,3	30,9	38	2,08	15,5	0,72	0,11	3,20	<5	808	8,2	29,8	736	0,340	6,0	nie stwierdz.	0	0	0
07-11-2017		12,5	31,7	39	2,99	15,0	0,41	<0,1	3,10	<5	464	<5	31	576	0,20	5,7	nie stwierdz.	0	0	0