

Świnoujście, 11.05.2018 r.

1. **Wykonawcy – uczestnicy postępowania WIM.271.11.2018**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ nr WIM.271.1.11.2018**

Nr ogłoszenia 540086-N-2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Przebudowa dróg powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Szmaragdowa, Toruńska, Trentowskiego, Kasprowicz, Roosevelta oraz przebudowa wjazdu z ulicy Wojska Polskiego do Urzędu Miasta w Świnoujściu**” -nr postępowania *WIM.271.1.11.2018.MS.*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania dotyczą części nr I – przebudowa ul. Szmaragdowej w Świnoujściu:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 17.04.2018r. dotyczącymi objętości żwiru na 1mb oraz zamieszczonym zestawieniem ilości żwiru należy wbudować około 505m³ żwiru na 1mb odwodnienia. Czy Zamawiający potwierdza ilość żwiru do wbudowania? Czy w zestawieniu zaszła pomyłka i należy przyjąć ok. 505 dm³ żwiru na 1mb odwodnienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że do obsypania rur drenarskich należy przyjąć ok 505 dm³ żwiru na 1 mb odwodnienia.

INŻYNIER KONTRAKTU

Katarzyna Kossner-Szymańska

NRQ