



K1  
W1

- instalacja c.o. z rur PE-Xa
- 22KV/500x800  
grzejniki płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym typ/wysokość/długość
- C\_STD\_1800  
750 mm  
grzejniki łazienkowe f. V&H COSMO STANDARD grzejniki dekoracyjne typ/wysokość/długość

1- projektowany kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW, podłączenie spaliny-powietrze 60/100.

Parametry pracy instalacji c.o. 75/61,9°C.

Pojemność wodna instalacji - 21,8dm³.

Ciśnienie dyspozycyjne - 4,1Pa.

Moc całkowita - 3197 W.

Łączna dekl. moc odb. - 3084 W.

Instalacje c.o. należy zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym o pojemności min. 3,4dm³, np. NG 8 z rurą wzbiorczą R ¾.

Instalacje c.w.u. należy zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym o pojemności min. 12,2dm³, np. DD 18 z rurą wzbiorczą R ¾.

G1- istn. pion gazu.

W1- istn. pion wody zimnej.

K1- istn. pion kanalizacji sanitarnej.

<div><div></div><div>arch. Justyna Bernat - Łagoda tel. +48 603 777 337 ul. H. Pobożnego 10 lok. 13 70-508 Szczecin NIP 955-172-96-64 REGON 812087857</div></div>		
PROJEKTANT		
inż. ARTUR MARCINIAK specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych upr. proj. nr ZAP/0226/PWOS/10		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. DAWID WACHOWIEC specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych upr. proj. nr ZAP/0107/PWOS/09		
TYTUŁ PROJEKTU		
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZENIA KUCHNI NA ŁAZIENKĘ W LOKALU MIESZKALNYM NR 8 W BUDYNKU WIEŁORODZINNYM POŁOŻONYM PRZY UL. MARYNARZY 1 W ŚWINOUJŚCIU		
ADRES INWESTYCJI		
ul. Marynarzy 1/8, 72-600 Świnoujście dz. nr 4, obręb 0010		
INWESTOR		
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Wyspiańskiego 35 C, 72-600 Świnoujście		
BRANŻA		
SANITARNA		
TYTUŁ RYSUNKU		FAZA
RZUT PIĘTRA II - WEW. INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA		Projekt budowlany
SKALA	DATA	NR RYS.
1:50	październik 2017r.	6