

INWENTARYZACJA - OPINIA NR 004/11/17

W wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w Świnoujście ul. Marynarzy nr 1\8

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodów kominowych

Przewód nr 1: przewód wentylacyjny łazienki w mieszkaniu nr 8 (dł. przewodu kominowego 1m). Przewód wentylacyjny jest zagruzowany.

Przewód nr 2: przewód wentylacyjny kuchni w mieszkaniu nr 1 (dł. przewodu kominowego 11,5m)

Przewód nr 3: przewód wentylacyjny kuchni w mieszkaniu nr 5 i łazienki w mieszkaniu nr 5 (dł. przewodu kominowego 13m)

Przewód nr 4: wolny przewód kominowy (dł. przewodu kominowego 3m)

Przewód nr 5: przewód spalinowy do którego jest podłączony kocioł gazowy w mieszkaniu nr 5 (dł. przewodu kominowego 9m)

Przewód nr 6: wolny przewód kominowy (dł. przewodu kominowego 11m)

Przewód nr 7: przewód wentylacyjny kuchni w mieszkaniu nr 8 (dł. przewodu kominowego 10m)

Opinię sporządzono w oparciu o : art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 (Dz. U. Nr 243 poz. 1623) oraz Ustawę o Bezpieczeństwie i Ochronie ppoż. z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. z późniejszymi zmianami) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla zleceniodawcy, a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii

Dnia.....podpis.....

Opinia ważna 1 rok.

USŁUGI KOMINIARSKIE
Marek Nędza
ul. Sikorskiego 4 B/9
72-600 Świnoujście
REGON: 320585263
NIP: 8551489076

.....
(pieczęć i podpis opiniodawcy)