



Szczecin, 09 kwietnia 2018 r.

**ZACHODNIOPOMORSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.86.2018

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 13 marca 2018 r., w imieniu którego działa Anna Flicińska, w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej z lutego 2018 r., dotyczącej przebudowy części budynku zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 12 na potrzeby grupy żłobkowej, wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Piotra Spodniewskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Macieja Furmańczyka,

**wyrażam zgodę na**

rozwiązania zaproponowane w ekspertyzie technicznej, w postaci:

- wyposażenia wszystkich dróg ewakuacyjnych w analizowanej części budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne spełniające wymagania PN-EN, o natężeniu zwiększonym do 3 lx,
- wyposażenia wszystkich pomieszczeń w przebudowywanej części budynku, oprócz pomieszczeń higienicznosanitarnych w autonomiczne czujki dymu, połączone w taki sposób, aby wykrycie pożaru przez jedną z nich sygnalizowane było przez wszystkie czujki,

**jako rozwiązania zamienne**, w związku z niespełnieniem następujących wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- drzwi wyjściowe z analizowanej części budynku prowadzące na zewnątrz nie spełniają wymagań określonych w § 239 ust. 4 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości,

- dojsie ewakuacyjne nie spelnia wymagan okrelonych w § 256 ust. 3 ww. rozporzadzenia w zakresie dopuszczalnej dlugosci.

### **Uzasadnienie**

Niniejsze postanowienie w calosci uwzglednia zadanie strony.

Biorac powyzsze pod uwage, stosownie do postanowien art. 126, w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Uzgadniajac przedlozoną dokumentację wzięto pod uwage, iz pozostale wymagania dotyczace częsci budynku objętej opracowaniem beda spelnione w sposob okrelony w stosownych przepisach.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpozarowych oraz innych pozwoleń.

### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie przysluguje zażalenie do Komendanta Glównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej

*st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz*

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy stanowiący integralną część postanowienia ( strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

#### Otrzymuje strona:

Anna Flicińska  
ul. Mickiewicza 127/2  
71-260 Szczecin

#### Do wiadomości:

KM PSP w Świnoujściu