

## RZUT POZIOM



## PRZFKRÓJ A-A




## ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK I ARMATURY DLA PRZEPOMPOW

	ŚREDNICA		
--	----------	--	--

UWAG

1. RURY NAWIEWNĄ I WYWIEWNĄ ZLICOWAĆ ZE STROPEM PRZEPOMPOW OBIE RURY WYKONAĆ Z PVC kl.S SDR 34 O ŚREDNICY Ø160mm.
2. ORUROWANIE W PRZEPOMPOWNI WYKONAĆ ZE STALI KWAŚOODPORNE O GRUBOŚCI MIN. 3mm.
3. ŁĄCZUCO DO WYCIĄGANIA POMP PRZYSTOSOWAĆ DO URZĄDZEN SkŁUŻACEGO DO ICH WYCIĄGANIA.

	nazwa inwestora:	<b>GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE</b> <b>UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5, 72-600 ŚWINOUJŚCIE</b>
	adres inwestycji:	<b>M. ŚWINOUJŚCIE - UL. WYBRZEŻE WŁADYSŁAWA IV, PLAC RYBAK.</b>