

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.68.2018**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.271.1.68.2018**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ.WIM.271.1.68.2018 pn.: „Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz pod linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”.

Pytanie nr 1

1. Lp. 29 PST M-28.16.01 - Elementy ścieków - czy istnieje możliwość zmiany na korytka o innym wymiarze o podobnej wydajności. Jaka powinna być klasa obciążenia dla elementów ścieków.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wbudowanie ścieków liniowych korytkowych z polimerobetonu o wymiarach innych niż w dokumentacji projektowej lecz ich szerokość nie może być większa niż 280 mm, a wydajność mniejsza. Klasa obciążenia dla elementów odwodnienia powinna być co najmniej A – obciążenie 15 kN.

Pytanie nr 2

Lp. 27 PST M-27.28.02.03 - Deski gzymsowe - wg. projektu deski mają kształt łuku i wys. 290 mm, czy jest możliwość zmiany na deski proste wys. 300 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie desek gzymsowych o wys. 300 mm lecz o kształcie jak deski przewidziane w dokumentacji projektowej.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Lysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

Sprawę prowadzi Wydział Inwestycji Miejskich, tel. fax 091 327 06 29, e-mail:
wim@um.swinoujście.pl