



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400,00 zł

Świnoujście, 21.11.2018r.

EA/PW/NI/ 1794 / 422 / 2018/KSz

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł w całości opłaconym.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania 67/2018/KSz pn.: **„Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sienkiewicza od ul. Chrobrego do ul. Matejki oraz sieci kanalizacyjnej (kolektora sanitarnego) z przyłączami w ul. Sienkiewicza od ul. Chrobrego do ul. Małachowskiego”**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez:

1) zmianę treści wiersza 9 oraz 10 w pkt. 4 siwz - Opis przedmiotu zamówienia, z:

„Sieć kanalizacyjna (kolektor) wraz z przyłączami – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Sienkiewicza tj. około 1443 m”.

na:

Sieć kanalizacyjna (kolektor) wraz z przyłączami – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Małachowskiego tj. około 1443 m.

2) zmianę treści w załączniku nr 2 do oferty - projekt umowy w § 1 ust. 11 z:

„Zakres umowy obejmuje po stronie Zamawiającego

- a) wydanie warunków technicznych projektowania, wykonawstwa sieci, urządzeń wodociagowych w Świnoujściu po pisemnym wystąpieniu Wykonawcy,
- b) wydanie upoważnienia dla Wykonawcy umożliwiającego reprezentowanie Zamawiającego w sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę”

na:

„Wymagania projektowe:

- a) sieć wodociągowa wraz z przyłączami - rury żeliwne sferoidalne,
- b) przyłącza wodociągowe - rury PE,
- c) sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym – rury kamionkowe,
- d) studnie kanalizacyjne w pasie drogowym typu BS, na przyłączach na terenie posesji studnie PVC o średnicy minimum 425 mm.

3) wykreślenie w załączniku nr 2 do oferty – projekt umowy w § 1 ust. 12

PREZES
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. *Matgorzata Bogdał*