Arkusz nr 2

326301_1.0010 Obręb Świnoujście ul. Kiełbarska, Parkowa, Mielika, dz. nr. 213/14,213/18, 218/22,213/26,252/71,253/8,254/4,255/15 326301_1 Gmina/miasto: Świnoujście Powiat: Świnoujście Województwo: zachodniopomorskie Układ współrzędnych: 65 (strefa 3) Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt	USŁUGI GEODEZYJNE Jan Bartkowski ul. Wojska Polskiego 1/19 72-600 Świnoujście tel. 502--303--859 jednostka wykonawstwa geodezyjnego
Wykonano metodą: wektoryzacja rastra	
Kierownik roboty: Bartkowski Jan upr. nr 8765	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej BSM.6642_1a1.2016 zgłoszonej w MODGiK Świnoujście
Wśród niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu: 1. mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcji 330,221 2024,2042, 222,163,1653,2111,2112,2114 2. pomiaru dodatkowych elementów (rzędnych węzłt, drzewostanu), 3. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagosp. przestrzennego (linie regulacyjne, osie ulic)	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 1522,1078 podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Na niniejszym wtórniku wykazano następujące projekty obiektów budowlanych, z tym ustrojenia podziemnego terenu: ZUDN. nr 30/2008z-103/2008,z-79/2006	Granice i numery działek ewidencyjnych według danych MODGiK w Świnoujściu z dn.17.10.2017
Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obcości władnościowo-gruntowej	Rejestracja:
Informacje dodatkowe: 1. Układ wysokościowy ---------- zakres pomiaru 2. Mapa sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami 3. Redakcję map do celów projektowych wykonano w technice K-1 - trudnowidoczne klapy kraty z 1998 r. 4. Stopień kartometryczności wtórnika jest zgodny z oryginałem, z wyjątkiem miejsc, które zostały zaznaczone jako mocno krzyż. 5. Wszelkie treści obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego 6. Na obszarze są obiekty w terenie chronionej, o których brak było informacji brakowych i na zostało odnalezione w czasie weryfikacji geodezyjnej	
Użytkowanie opracowania na podstawie: 1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparatury elektronicznej/ręcznie – z tytułu A 2. Bezpośrednich pomiarów – bez tytułu W związku z tym w części i nie gwarantuje się kompletności, o dokładność położenia uzbrojenia jest różna od dokładności kartometrycznej mapy.	
Aktualność wtórnika na dzień: 17.10.2017.	GEODETA Jan Bartkowski upr. zaw. 8765 Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

zakres pomiaru

OZNACZENIA

- PROJEKTOWANY WODOCIĄG Z RUR Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO, ODGAŁĘZIENIA DO DZIAŁEK Z RUR PE SDR17 PE100
- ISTNIEJĄCY WODOCIĄG DO ODCIĘCIA I ZAŚLEPIENIA
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC SN12
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA Z RUR KAMIONKOWYCH CHEMIOODPORNYCH (WYTRZMAŁOŚĆ NA ZGNIATANIE 45 kN/m)
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA Z RUR Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO

- PROJEKTOWANA STUDZIENKA ZBIORCZA SYSTEMU ROZSĄCZANIA
- WD... PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY DN500 Z OSADNIKIEM H=0,5m I KRATĄ UCHYLNĄ KLASY D-400
- D... PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA WŁAZOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ BET. DN1200
- KS... PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA WŁAZOWA KANALIZACJI SANITARNEJ BET. DN1200
- PS-2 PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN3000
- PS-1 ISTNIEJĄCA PRZEPOMPOWNIA KANALIZACJI SANITARNEJ - DO LIKWIDACJI PO WYBUDOWANIU POMPOWNI PS-2
- KS-1,4 PROJEKTOWANA STUDNIA DN1500 Z URZĄDZENIEM ROZDRABNIAJĄCYM
- HW.1 PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80
- PROJEKTOWANA ZASUWA ŻELIWNA
- PROJEKTOWANY ZBIORNIK ROZSĄCZAJĄCY

PLANSZA NR 3

ISTNIEJĄCY KANAŁ TŁOCZNY DN90 DO WYMIANY NA ŻEL. DN150

RURA OCHRONNA PE DN315 L=8,0 m

II etap

ISTN. STUDNIA DO WYMIANY WŁĄCZYĆ ISTN. KANAŁ DOPŁYWOWY DN200

MIEJSCE WŁĄCZENIA ISTN. WODOCIĄGU DN125 RURA OCHRONNA PE DN315 L=10,0 m

ISTN. POPOCZNIA DO LIKWIDACJI PO WYBUDOWANIU POMPOWNI PS-2

PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANIT. PS-2

Ogrodzenie pompowni z siatki plecionej nacjągnaj między słupkami stalowymi, powierzchnia wygrodzenia 30 m², utwardzenie płytami ażurowymi na podsypce piaskowej W branży elektrycznej przewidzieć słup oświetleniowy oraz zasilenie szafy sterowniczej

WYMIANA ISTN. KANAŁU PVC DN200 NA KAM. DN225 NA ODC. KS1 - KS1.2

Zbiornik rozsączający ZB11

Zbiornik rozsączający ZB12

PROJEKTOWANA STUDNIA ROZPRĘŻNA

POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz

STUDIO.AG
BIURO PROJEKTOWE
BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o. ul. Kazimierza 17, 70-548 Szczecin tel. 0048 (0)91 4874 561 fax. 0048 (0)91 4874 560 email:studio@studioag.pl www.studioag.pl

PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz upr. 2/WP/2010/PWOM/00	
SPRAWDZAJĄCA	PODPIS
mgr inż. Monika Machniewska upr. 2/WP/2010/PWOM/10	

TYTUŁ PROJEKTU

REWITALIZACJA PODWODOWYCH TERENÓW WOJSKOWYCH NA TERENIE CENTRUM LOGISTYKI "WOLIN" W ŚWINOUJŚCIU

ADRES INWESTYCJI

DZ. NR. 201/4, 188/140, 208/51, 213/14, 213/18, 213/22, 213/26, 213/42, 213/43, 213/50, 254/7-26, 255/12 (ETAP I) 252/18, 253/9, 254/7 (ETAP II) (działka 213/49 w granicach portu objęta odrębnym opracowaniem)

OBRĘB 10 ŚWINOUJŚCIE

TERENY ELEMENT. 10.BI,KD.L, 14.BI,KD.L, 16.BI,KD.D, 33.BI,KD.W., P,S.BI,A.G

INWESTOR

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

BRANŻA	FAZA	NR PROJ.
SANITARNA	PBW	194

TYTUŁ RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - UZBROJENIE PODZIEMNE PLANSZA NR 3

SKALA	DATA	INDEX	NR RYS.
1:500	MAJ 2018	A00	S1.3

NAZWA PLIKU: Rys. nr S1.1-S1.3 - mapa sieci sanit..dwg

ARKUSZ: 297x1260

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody pracowni STUDIO.AG Sp. z o.o. zabronione.