

BIURO INŻYNIERSKIE „DAMART”
J. Kraśniański i Wspólnicy, Spółka jawna
ul. Czorszyńska 39A / 5
71-201 Szczecin

Dotyczy: wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia działki nr 348/3 obręb 18 Przytór, ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Odrzańskiej w Świnoujściu.

Odpowiadając na Państwa wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia działki nr 348/3 obręb 18 Przytór ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Odrzańskiej w Świnoujściu, informuję że, we wskazanym rejonie nie istnieje miejska sieć kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg a ich odwodnienie realizowane jest poprzez urządzenia powierzchniowe i chłonne. Wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować w obszarze działki objętej opracowaniem np. poprzez system studni chłonnych lub urządzeń rozsączających. Część wód opadowych i roztopowych można odprowadzić do istniejącego zbiornika na wody opadowe, znajdującego się w rejonie ronda w Łunowie (po wykonaniu obliczeń sprawdzających).

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.