



WYSZCZEGÓLNIENIE

- 1 - Wodomierz koinierzowy jednostrumieniowy klasy C typ Flostar-M Dn 50mm
- 2 - Prostka dwukoinierzowa Dn 50mm L=150mm (3Dn)
- 3 - Kompensator elastomerowy typ T-GVT Dn 50
- 4 - Łącznik redukcyjny koinierzowy Dn 100/50mm
- 5 - Osadnik koinierzowy (filtr siatkowy) Dn 100mm
- 6 - Prostka dwukoinierzowa Dn 50mm L=250mm (5Dn)
- 7 - Zasuwa koinierzowa krótka typu E Dn 100mm
- 8 - Zawór antyskażeniowy typ BA 4760 Dn 100mm
- 9 - Trójnik 50/25mm
- 10 - Zwężka 25/15mm i zawór czerpakny Dn 15mm
- 11 - Mufa elektrooporowa, połączenie dla rur PE
- 12 - Połączenie koinierzowe dla rur PVC Dn 110mm
- 13 - Przejście szczelne mechaniczne Schindling
- 14 - Obudowa studni z polimerobetonu o wym. 3,1x1,2m
- 15 - Rura wywiewna Dn 50mm PVC
- 16 - Właz żeliwny Dn 600mm 400 kN
- 17 - Stopnie włazowe (wg potrzeb)

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ

PPKZ		PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW Spółka z o.o. ul. Zielonogórska 35, 71-084 SZCZECIN, tel 4530922 tel/fax 4530850	
TREŚĆ: REWALORYZACJA PARKU ZDROJOWEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA SEKTORA NR 1 I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PIKNIKOWEGO PRZY KANALE-STAWIE PARKOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PB-PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN		NR ZLEC.: WIM/83/2017 DATA: 03.2018	
PROJEKTANT: mgr inż. Magdalena Sukiennik Nr uprawnień: 65/Sz/90 specjalność: instalacyjna sanitarna		SKALA: 1:25	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Katarzyna Dekert Nr uprawnień: 69/Sz/94 specjalność: instalacyjna sanitarna		NR RYS.: W4	