

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
Zakład w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. (91) 424 72 63
fax (91) 485 32 42

A.M. Biuro Architektoniczne Grażyna
Jakubiec
Cyryla i Metodego 9A m. 34
71-541 Szczecin

W/ znak:
N/ znak: ZTI-5000-100857/16

z dnia 12-08-2016
z dnia 30-08-2016

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Świnoujście, m. Świnoujście, ul. kadm. Włodzimierza Steyera
uzgodnienie projektu zjazdu na dz. Nr 428/2 i 428/3

Nawiązując do pisma z dn. 12.08.2016 r. informujemy, że na terenie objętym budową zjazdu z dz. nr 271 (ul. Steyera) i dz. nr 428/5 na dz. nr 428/2 i 428/3 w m. Świnoujście ułożony jest czynny gazociąg niskiego ciśnienia DN 500 stal, wybudowany na początku lat osiemdziesiątych XX wieku i ułożony na głębokości ok. 0,7 - 0,8 m. Dodatkowo na terenie działek nr 428/2 oraz 428/5 znajdują się wyłączone z użytkowania gazociągi Dn 63 PE wraz z przyłączami Dn 32 PE.

Na załączonej mapie, na której sporządzono plan sytuacyjny w skali 1:500 - Rys. Nr 1 naniesiony geodezyjnie gazociąg niskiego ciśnienia DN 500 stal został dodatkowo opisany i oznaczony kolorem żółtym, natomiast kolorem niebieskim oznaczono wyłączone z użytkowania gazociągi i przyłącza.

W odniesieniu do w/w czynnego gazociągu obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanego powyżej gazociągu wyznaczone zostały strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu których szerokość w zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia) oraz pas eksploatacyjny równy strefie kontrolowanej o szerokości 1,0 m. W strefie kontrolowanej o szerokości 1,0 m Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie, a wszystkie prace w jej obrębie mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.

W dokumentacji projektowej przedmiotowej zadania należy uwzględnić poniższe uwagi:

- a) Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu Gryfice 72-300 Gryfice, ul. Zielona 5, tel. 91 384 46 09, faks 91 384 46 09 email: rdg.gryfice@poznan.psgaz.pl o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma.
- b) Budowę zjazdu należy zaprojektować w taki sposób, aby minimalna odległość pozioma pomiędzy krawężnikami - krawężnikami projektowanej nawierzchni zjazdu, a istniejącym gazociągiem (boczną zewnętrzną ścianką rury) nie była mniejsza niż 0,5 m, a odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni projektowanej nawierzchni zjazdu wynosiła nie mniej niż 1,0 m, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu jego konstrukcji.
- c) W strefie kontrolowanej o szerokości 1,0 metra istniejącego w rejonie opracowania czynnego gazociągu nie należy stawiać nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych oraz podejmować działań mogących spowodować

uszkodzenie gazociągów. Wszelkie prace budowlano-montażowe w strefie kontrolowanej o szerokości 1,0m należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objętego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysokościowej z w/w gazociągiem każdorazowo należy zgłosić ten fakt w naszym Zakładzie, powołując się w odpowiedzi na znak naszego pisma.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu "Cennika Usług Pozataryfowych" za wydanie warunków zabezpieczenia sieci gazowej pobrana jest opłata w wysokości 132 PLN + 23% Vat. Faktura VAT nr **OP/4E/16/00242/F** wysłana zostanie do Państwa Oddzielną korespondencją.

Z poważaniem

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU
ds. Technicznych

Dariusz Szoplik

Załączniki:

1. plan sytuacyjny w skali 1:500- 1 egz.

Otrzymują :

1. Adresat
2. TRG.107
3. ZTI- a/a

Sprawę prowadzi: Damian Marciszak, tel.: 91 42 47 287