

Szczecin, dnia 23.05.2014 r.
ZZD/DM/MT/JM/4037.2014 r.

Piotr Baliński PROJEKT

**Ul. H.Dąbrowskiego 28 - 31
70 – 100 Szczecin**

Dotyczy: *uzgodnienia likwidacji kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej SN w związku z planowaną inwestycją pn. "Melioracja Parku Zdrojowego w Świnoujściu na obszarze sektora 1 na terenie Gminy Miasto Świnoujście".*

Opinia nr 6/05/2014 z dnia 23.05.2014 r. ważna do dnia 09.01.2016 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: BGM.137.2014.211.tc z dnia 23.05.2014 r. ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin w załączeniu przesyła uzgodniony projekt budowlany przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV w związku z planowaną inwestycją pn. "Melioracja Parku Zdrojowego w Świnoujściu na obszarze sektora 1 na terenie Gminy Miasto Świnoujście" z następującymi uwagami:

1. Prace w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej będącej własnością ENEA Operator sp. z o.o. należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji Międzyzdroje.
2. Wszelkie prace w bezpośredniej bliskości infrastruktury elektroenergetycznej należy wykonać ręcznie.
3. Odkrytą infrastrukturę elektroenergetyczną w sposób widoczny należy oznaczyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia należy dodatkowo zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A160 PS firmy „Arot”.
4. Rury zabezpieczające kable (istniejące/projektowane) powinny wystawać min. 0,5m z każdej strony ulicy, wjazdu, uzbrojenia podziemnego i innych obiektów z którymi się krzyżują również w przypadku zbliżeń do istniejącego uzbrojenia kable układać w rurach osłonowych jw.

5. Roboty zanikowe (podlegające zakryciu) dotyczące przebudowywanej sieci elektroenergetycznej należy zgłosić do sprawdzenia do Rejonu Dystrybucji Międzyzdroje w trakcie lub bezpośrednio po ich wykonaniu.
6. W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej po terenach (wnioskodawcy) lub osób trzecich (za wyjątkiem pasa drogowego drogi publicznej), należy przed przystąpieniem do prac przekazać do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego 5/7 akty notarialne wraz z załącznikiem graficznym o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości/ciach (*pasy techniczne o szerokości nie mniejszej niż 0,5 m dla każdego istniejącego/układanego kabla*), na której/yh będą posadowione urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa będzie polegał na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji i remontów, usuwaniu awarii, wymianie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, prawie wstępu na obciążony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac oraz dystrybucji energii elektrycznej), przez ENEA Operator Sp. z o.o. z stanowiących jej własność, posadowionych na tej/yh nieruchomości/ach urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w postaci linii SN-15 kV.
7. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym drogi publicznej Inwestor dostarczy zezwolenie (*ostateczną Decyzję*) dla ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin na posadowienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV w pasie drogowym.
8. Przed przystąpieniem do prac należy się zgłosić z pozytywnie zaopiniowaną dokumentacją techniczną oraz kosztorysem inwestorskim do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym pok.416 w celu zawarcia stosownej umowy na likwidację kolizji. Warunkiem rozpoczęcia prac jest zawarcie umowy oraz przedłożenie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie.
9. Prace związane z przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy należy uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Międzyzdroje.
10. Treść pkt. I. wydanych warunków na likwidację kolizji pismo znak: ZZZ/DM/MT/JM/241/2014 z dnia 09.01.2014 r. przyjmuje następujące brzmienie:

I. Według wstępnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci SN –15kV:

- a) Kabla 15kV nr **110** typ HAKnFtA-3x120mm²-12/20kV na odcinku pomiędzy stacją transformatorową SN/nN „Jana z Kolna” nr 2732 a złączem kablowym ZKSN nr 2968z;
- b) Kabla 15kV nr **135** typ HAKFtA-3x120mm²-12/20kV na odcinku pomiędzy stacją transformatorową SN/nN „Chopina” nr 245 a stacją transformatorową SN/nN „Uzdatnianie Wody I” nr 2428;
- c) Kabla 15kV nr **167** typ HAKnFtA-3x120mm²-12/20kV na odcinku pomiędzy stacją transformatorową SN/nN „Uzdatnianie Wody II” nr 2429 a stacją transformatorową SN/nN „Komandorska” nr 2480;
- d) Kabla 15kV nr **188** typ 3xXRUHAKXS-1x120/50mm²-12/20kV na odcinku pomiędzy stacją transformatorową SN/nN „Paderewskiego” nr 2640 a stacją transformatorową SN/nN „Marchlewskiego 2451;

Pozostałe zapisy w wydanych warunkach na likwidację kolizji pismo znak: ZZZ/DM/MT/JM/241/2014 z dnia 09.01.2014 r. (WLK nr 3/MT/2014) nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Szczecin
Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Kierownik
Zbigniew Kucner

K/o:

- 1. RD-2;
- 2. DM - a/a.