

**PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

Świnoujście, 2.09.2019 r.

WO-KP.0003.184.2019

Pani Joanna Agatowska
Radna Miasta Świnoujście

W odpowiedzi na zapytanie nr 52/K.VIII/2019 z dnia 20.08.2019 r. dotyczące stanu technicznego Wieży Ciśnień wyjaśniam:


Zgodnie z protokołem corocznej kontroli stanu technicznego obiektu: Budynek Wieży Ciśnień, z dnia 5.05.2019 roku, w I stopniu pilności wykonania prac zakwalifikowane zostały następujące elementy:

1. Ściany zewnętrzne: widoczne pęknięcia pionowe i poziome, stan techniczny: zadowalający, wymagana: pilna naprawa.
2. Tynki i pozostałe elementy elewacji: widoczne spękania i przebarwienia, stan techniczny zadowalający, wymagane: naprawa spękań i czyszczenie.
3. Stolarka drzwiowa zewnętrzna: zniszczone zawiasy w drzwiach, ubytki drewna, stan techniczny: zły, wymagane: wymiana na nowe.
4. Okna: zniszczone, stan techniczny: zły, wymagane: wymiana.
5. Dach – konstrukcja i pokrycie: brak pokrywy wjazdu na dach, stan techniczny: dobry, wymagane: wymiana pokrywy.
6. Balustrady stalowe: ubytki w balustradach, stan techniczny: zły, wymagane: remont.
7. Konstrukcja schodów stalowych: brak stopni, skorodowanie, stan techniczny: zły, wymagane: remont.

Zważywszy na wnioski wynikające z kontroli informuję, że remont obiektu zostanie rozważony przy planowaniu budżetu miasta na rok 2020.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Paweł Sujka
Zastępca Prezydenta

Otrzymują:

1. Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Jabłońska
2. WO – KP

Sporządziła: Wioleta Samitowska, Anna Kryszan