

WIM.271.1.27.2019

Świnoujście, dnia 04.09.2019 r.

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.27.2019
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.271.1.27.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 03.09.2019 r dotyczące zadania pn.: „Budowa osiedlowego mini parku na Warszawie”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1

Czy wycinając drzewa Wykonawca ma usunąć korzenie? Jeśli tak to czy ma to być frezowanie czy wykopywanie karpin i utylizacja?

Odpowiedź

Po wycince drzew korzenie trzeba frezować poniżej poziomu terenu. W miejscach gdzie są przewidziane ciągi piesze i inne nawierzchnie korzenie należy usunąć i zutylizować

Pytanie nr 2

Czy nawierzchnia z grysłu będzie żywiczowana czy tylko zagęszczona? Jeśli będzie bez żywicy to będzie ciężka w utrzymaniu, nie da się jej zamieść, śmieci trzeba będzie z niej wybierać a zimą część nawierzchni „wyjdzie” ze śniegiem w trakcie odśnieżania, nawierzchnia będzie również uszkodzana przez rowery.

Odpowiedź

W projekcie przewidziano typową nawierzchnię mineralną z łamanego kruszywa granitowego fr. 0-4 mm. Nie jest to nawierzchnia grysowa.

Pytanie nr 3

Jaki ma być okres pielęgnacji trawników oraz krzewów?

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia obejmuje roczną pielęgnację trawników i krzewów.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

nd