

Świnoujście, 2.10.2019 r.

WO-KP.0003.206.2019

**Pan Wiesław Góreczny**  
**Radny Miasta Świnoujście**

dot.: zapytania w sprawie przejścia dla pieszych na ulicy Grunwaldzkiej/Rybaki

Odpowiadając na Pana zapytanie w sprawie niedziałającego aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Grunwaldzkiej/Rybaki informuję, że wskazane przez Pana przejście uległo awarii. Jednocześnie informuję, że zarządca drogi dokonał zgłoszenia reklamacyjnego firmie, która dokonała montażu aktywnego przejścia dla pieszych we wskazanej przez Pana lokalizacji. Wykonawca powiadomił zarządcę drogi, iż awarii uległ zasilacz zlokalizowany w szafce sterowniczej który został niezwłocznie wymieniony. Dnia 30 września 2019 roku aktywne przejście dla pieszych zostało ponownie uruchomione.

Z poważaniem

z up. PRZYZYDENTA MIASTA  
  
mgr inż. Barbara Michalska  
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta
2. A/a WO-KP

Sporządził Główny Specjalista Łukasz Szłapa ds. Inżynierii Ruchu Drogowego