Istn. szafa oświetleniowa nr 4 Słowackiego

UWAGI:

1. Kabel należy układać w wykopie wyrównanym i oczyszczonym z kamieni na głębokości 0,7 m, pod drogą - na głębokości 1m. Kable w rowie układać w 10 cm posypce piaskowej linią falistą z zapasem 1-3% długości rowu. Kable przysypać min. 10cm posypka piaskową, po czym na posypkę piaskową nałożyć min. 15 cm rodzimego gruntu, następnie przykryć niebieską folią z tworzywa sztucznego i zasypac wykop rodzimym gruntem. Odległości folii od kabli elektrycznych powinna wynosić 25 cm. Na kable co 10 m oraz przy słupach nałożyć opaski informacyjne. Po pracach miejsce wykopu zagęścić.
2. Całość prac należy wykonać uwzględniając wymogi Polskiej Normie N SEP E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

Współrzędne geodezyjne
Zewnętrzna instalacja elektr. 0,4 kV

	X =	Y =
e1	5976570.35	5450969.68
e2	5976562.41	5450972.45
e3	5976558.27	5450985.61
e4	5976558.04	5450998.44
e5	5976553.33	5451006.33
e6	5976572.78	5451006.36
e7	5976577.94	5451008.83
e8	5976595.47	5451018.58
e9	5976588.77	5451031.15
e10	5976612.89	5451027.76
e11	5976630.29	5451036.92
e12	5976625.85	5451046.27
e13	5976627.63	5451047.11
e14	5976631.75	5451033.74
e15	5976649.89	5451043.37
e16	5976664.57	5451051.49
e17	5976662.75	5451054.86
e18	5976658.36	5451063.01
e19	5976680.86	5451064.01
e20	5976698.71	5451073.87
e21	5976694.32	5451082.33

0 500 1000

Legenda:

- proj. linia kablowa
- proj. słup oświetleniowy z oprawą parkową LED
- proj. oprawa parkowa LED na istn. słup oświetleniowym
- S4 - numer słupa oświetleniowego
- rura ochronna na proj. kablu
- e3 - punkt charakt. proj. oświetlenia

Legenda

- projektowana nawierzchnia jezdni - bitumiczna
- zieleń wg proj. pracowni "JOTBE"
- ścieżka rowerowa wg proj. pracowni "JOTBE"
- chodnik wg proj. pracowni "JOTBE"
- perony wg proj. pracowni "JOTBE"
- granice własności

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione.
Przedruk materiałów w części lub całości możliwy tylko i wyłączenie za zgodą autora.

Inwestor: **Urząd Miasta Świnoujście**, ul. Wojska Polskego 1/5, 72-600 Świnoujście	Jednostka projektowa: **"Pro-Trans" Consulting**, ul. Wiejsk 9, 73-110 Stargard, tel. 601 622 393
Przedmiot opracowania:	PRZEBUDOWA UL. TRENTOWSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU Dz. geod. nr 67, 117/1, obr. 326301 Świnoujście
Skala: 1:500	Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA - OŚWIETLENIE ULICZNE
Branża: elektryczna	Nr rys.: 01
Data: 05.2017	

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant:	Leon Zuń	299/Sz/83	
Sprawdzający:	inż. Sławomir Sarosiek	65/64	
Opracowujący:	mgr inż. Dariusz Zuń		