

Znak sprawy WIM.271.1.28.2019.AD

Świnoujście, dnia 10.12.2019 r.

Znak pisma.....³⁸⁸⁴⁶.....

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.28.2019
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.271.1.28.2019

Dotyczy: postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych - Wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami betonowymi”.

ZMIANA

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), uprawnień udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania i odpowiedź Zamawiającego wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu oraz zmieniam treść zapisów SIWZ ww. postępowania, w następujący sposób:

ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1

Czy jest możliwość zamiany kruszywa łamanego na przekrusz betonowy o zbliżonej frakcji?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa powstałego z przekruszenia gruzu betonowego do wykonania podbudowy.

Kruszywo do wykonania podbudowy powinno być uzyskane z przekruszenia gruzu z twardego betonu, bez domieszek z gazobetonu i cegły oraz innych zanieczyszczeń obcych. Gruz betonowy powinien mieć ciągłe uziarnienie. Gruz przed wbudowaniem musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Czy wszystkie płyty drogowe potrzebne do realizacji inwestycji znajdują się na terenie przeznaczonym na budowę dróg?

Odpowiedź

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla:

- Części nr II: „Budowa drogi wewnętrznej od ul. Mazowieckiej do ośrodka hipoterapii w Świnoujściu” Zamawiający zgromadził płyty niezbędne do wykonania zamówienia na miejscu realizacji.
- Części nr III: „Budowa drogi wewnętrznej od ul. Odrowców” Zamawiający zgromadził płyty niezbędne do wykonania zamówienia na miejscu realizacji.
- Części nr IV: „Budowa ulicy Zacisze w Świnoujściu” Zamawiający zgromadził część płyt na ul. Owocowej w odległości ok. 3 km od przebudowywanej drogi a część płyt na ul. Miodowej przy nieczynnej stacji uzdatniania wody w odległości ok. 2 km od przebudowywanej drogi.

ZMIANA NR 1

1. Zamawiający usuwa w całości dotychczasową treść SIWZ-WIM.271.1.28.2019, a w to miejsce wprowadza się nowy SIWZ-WIM.271.1.28.2019 – Zmiana nr 1.
2. Zamawiający usuwa w całości dotychczasową treść zal_2 projekt umowy, a w to miejsce wprowadza się nowy zal_2 projekt umowy.– Zmiana nr 1.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich