


OPRAWY-LEGENDA

 OZ4-kinkiet metalowy 18W/1800 lm; IP44- w wiacie

1. OBWÓD OŚWIETLENIA WIATY Z ROZDZ. RPK/SO/4 WYKONAĆ KABELEM YKY 3x1,5mm²
3. KABEL ŁĄCZYĆ POMIĘDZY OPRAWAMI STOSUJĄC SZYBKOZŁĄCZKI

INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście			NAZWA ZADANIA "BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W ŚWINOUJŚCIU NA WYSPIE KARSIBÓR W RAMACH ZADANIA.: "WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WYSPI KARSIBÓR W OPARCIU O CENNE WALORY PRZYRODNICZE I KULTUROWE			
Projektował	mgr inż. Daniel Krawczyk SLK/8013/PWBE/18 w spec. elektrycznej		ZAKRES BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Opracował	mgr inż. Maciej Fułat					
Sprawdził	mgr inż. Jerzy Horak upr. nr 197/2001 specj. elektryczna		NAZWA RYSUNKU WIATA – PLAN INSTALACJI			
PODZIAŁKA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS				
	 UW SERVICE Sp. z o. o.		SKALA 1:50	DATA 03.2019	FAZA PB	RYS. E-04