

Świnoujście, dnia 04.03.2020 r.

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.59.2019
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.271.1.59.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ.WIM.271.1.59.2019 pn.: „Przebudowa ul. Gradowej w Świnoujściu”

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o dokładne wskazanie ile słupów oświetleniowych oraz opraw do lamp ma być zamocowanych w ramach realizacji zadania.

Odpowiedź

W ramach realizacji zadania przewidziano postawienie 13 szt. słupów oświetleniowych wraz z montażem opraw. Ponadto projekt zakłada przeniesienie istniejących słupów oświetleniowych w ilości 4 szt.

Pytanie nr 2

Zakres ZWiK

Proszę o wskazanie lokalizacji trójnika Combi PN 6 i 16 poz. TER 211 oraz TER 212. Projekt nie zawiera schematów węzłów.

Odpowiedź

Trójnik z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych DN150 należy zamontować w węzłach wodociągowych nr: W12, W23, W31, W33, W49, W50, a DN80 -100 w węzłach: W10, W18, W56, W62, W54, W55.

ZMIANA nr 6

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), uprawnień zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania w następujący sposób:

1. Zamawiający usuwa dotychczasowy:

- zał_2.2_ZRF_zmiana_2

i w to miejsce wprowadza:

- zał_2.2_ZRF_zmiana_6

Zmiana polega na korekcie ilości dla poszczególnych pozycji w ZRF, które oznaczone zostały dodatkowo kolorem zielonym.

2. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
3. Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Lysiak
Szef Wydziału
Inwestycji Miejskich

06.03.2020