

PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Świnoujście, dnia 10 sierpnia 2020 r.

WO-KP.0003.32.2020

**Pan Stanisław Bartkowiak
Radny Miasta Świnoujście**

Nawiązując do odpowiedzi z dnia 10.03.2020 r. na Pana interpelację z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa energetycznego wyspy Karsibór przekazuję pismo znak: RD2/ZM/RG/2020/PEO2OP18927 z dnia 05.08.2020 r. (data wpływu 07.08.2020 r.) otrzymane od przedsiębiorstwa energetycznego ENEA Operator Sp. z o.o. będącego właścicielem infrastruktury elektroenergetycznej zasilającej w energię elektryczną wyspę Karsibór.

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Józef Zdzienicka

Załącznik:

- pismo ENEA Operator Sp. z o.o. znak: RD2/ZM/RG/2020/PEO2OP18927 z dnia 05.08.2020 r

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta
2. WO – KP a/a

Sporządził: Tomasz Szczur – Główny Specjalista Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej.

J. Szczepan
10.08.2020
[Signature]
Międzyzdroje, 5 Sierpnia 2020

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

07.08.2020

30 213

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Infrastruktury
i Zieleni Miejskiej

RD2/ZM/RG/2020/PEO20P18927

10.08.2020

L. dz. 2511 *2d*

Urząd Miasta Świnoujście
Wydział Infrastruktury i Zieleni
Miejskiej.
u. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

Dotyczy: bezpieczeństwa energetycznego wyspy Karsibór w Świnoujściu

W odpowiedzi na Państwa pismo nr 7415 informujemy iż samych awarii w okresie jednego roku od 20.03.2019 dla miejscowości Karsibór odnotowano 17 sztuk. Jak sami Państwo zauważyli występowały one głównie w okresie występowania silnych wiatrów (sztormów) i burz. Miejscowość Karsibór jako że jest położona na wyspie i nie posiada naturalnej osłony z żadnych stron świata jest najbardziej narażona właśnie na takie anomalie pogodowe jakie ostatnimi czasy występują dość często. Samo zasilanie wyspy odbywa się głównie liniami napowietrznymi a te są najbardziej narażone na tego typu zjawiska.

Obecnie postaramy się umieścić w planach rozwojowych na następne lata zmianę sposobu zasilania miejscowości Karsibór na linię kablową, jeżeli uda się zrealizować ww. plany powinno to poprawić jakość dostarczanej energii.

Prace eksploatacyjne, oględziny i przeglądy są prowadzone w sposób regularny i zgodny z harmonogramami.

Z poważaniem

ENEa Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Międzyzdroje
Dyrektor
[Signature]
Jan Kos

Do wiadomości:

-adresat,
-a/a.

Centrala

ENEa Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl