

WIM.271.1.24.2020

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ**

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr SIWZ.WIM.271.1.24.2020 dotyczące wyboru wykonawcy zadania pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań przesłanych przez Wykonawcę i wyjaśnień Zamawiającego oraz publikuję je na stronie internetowej Zamawiającego.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pontonów całobetonowych o następujących parametrach:
 - szerokość: 3,0m (3,3m z odbijaczem)
 - długość: 12,0m
 - wysokość: 1,0m
 - ciężar: 15,3t
 - wolna burta: 0,58m
 - wytrzymałość netto: 5,8kN/m²
 - wypełnienie styropian, gęstość 15kg/m³
 - klasa betonu: C40/C50

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej betonowe pomosty pływające mają szerokość 3,50m, proponowane rozwiązanie ma szerokość 3,00m. Zmiana gabarytów konstrukcji w planie będzie zmianą istotną z punktu widzenia zapisów Prawa Budowlanego i będzie wymagać zamiennego Pozwolenia na budowę. Ponadto w pierwotnym rozwiązaniu zakładano użycie ekstrudowanej pianki poliestrowej o wytrzymałości 300 kPa w całej przestrzeni pomostu przeznaczonej na materiał wypornościowy, ze względu na jej właściwości fizykochemiczne. W szczególności znacznie zmniejszoną nasiąkliwość w trakcie eksploatacji, a tym samym dłuższy czas utrzymania zakładanej w dokumentacji projektowej wysokości wolnej burty. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

z up. **PREZYDENTA MIASTA**

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich