

Nr sprawy: WIM.271.1.30.2020

Świnoujście, dnia 20.11.2020 r.

**1. Wykonawcy – uczestnicy postępowania
WIM.271.1.30.2020**
**2. Strona internetowa Zamawiającego, na
której umieszczono ogłoszenie
o zamówieniu i udostępniono SIWZ
WIM.271.1.30.2020**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu nr WIM.271.1.30.2020 pn.: „Oświetlenie ulic – Oświetlenie uliczne na ul. Sąsiedzkiej w Świnoujściu (Pomorska-Wolińska)”.

ODPOWIEDŹ nr 1

Na mocy uprawnień przysługujących Zamawiającemu w świetle postanowień art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w związku z wystąpieniem wykonawcy zawierającym pytania dotyczące treści SIWZ, udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania i odpowiedź Zamawiającego wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

Pytanie nr 1:

Considering the geographical constraints of personally reviewing the document, I request you to provide us the following details before we buy the document:

- 1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.
- 2) Soft Copy of the Tender Document through email.
- 3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
- 4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
- 5) Estimated Budget for this Purchase
- 6) Any Extension of Bidding Deadline?
- 7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

Odpowiedź:

All the abovementioned documents and informations are available on our websites <http://bip.um.swinoujscie.pl/przetarg/30467/wim-271-1-30-2020>

I need to inform you that language of this procurement is Polish.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada uprawnione zgłoszenie robót budowlanych lub decyzję o pozwoleniu na budowę oraz czy w przypadku przekazania ww. dokumentów w terminie późniejszym, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu przekazania Wykonawcy kompletu dokumentów.

Odpowiedź:

Inwestycja realizowana jest na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Zgłoszenie zostanie przekazane w dniu przejęcia placu budowy.

Pytanie nr 3

W SIWZ rozdział V pkt 2a Zamawiający wymaga posiadania polisy ubezpieczeniowej na kwotę 200 000zł, natomiast w projekcie umowy § 15 pkt 2 podana jest kwota polisy w wysokości 500 000zł. Proszę o informację na jaką kwotę wymagana będzie polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

W SIWZ Zamawiający wymaga przedstawienia polisy OC na kwotę min 200 000 zł w celu badania zdolności podmiotu na etapie przetargu, natomiast kwota 500 000 zł jest wymagana z tytułu realizacji przedmiotu umowy z wybranym Wykonawcą.

Pytanie nr 4

W projekcie przyjęto oprawę oświetleniową Magnolia LED Strada 72 optyka DW. Z informacji uzyskanych od producenta opraw, powyższa oprawa oświetleniowa została wycofana z oferty i zastąpiona oprawą CUDLE II LED REG, która występuje w wersjach mocy i optyki tożsamyh do oprawy Magnolia LED Strada 72.

Proszę o informację czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie opraw CUDLE II LED REG o mocy i optyce odpowiadających oprawie ujętej w projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opraw CUDLE II LED REG o mocy i optyce odpowiadających oprawie ujętej w projekcie.

Pytanie nr 5

W projekcie dla jezdni przyjęto klasę oświetleniową ME5, której parametry fotometryczne określone są poziomem luminancji, natomiast w zakresie rzeczowo-finansowym występują jedynie pozycje rozliczeniowe dla pomiarów natężenia oświetlenia. Proszę o informację czy Zamawiający rezygnuje z pomiarów powykonawczyh luminancji jezdni.

Odpowiedź:

W celu prawidłowego odbioru zadania budowy oświetlenia ulicznego, którego zadaniem jest oświetlenie jezdni jak i ścieżki pieszo-rowerowej (budowanej w najbliższych latach) należy wykonać pomiary powykonawcze luminancji oraz natężenia oświetlenia. Powyższe zmiany Zamawiający uwzględnił w zakresie rzeczowo-finansowym – zmiana nr 1.

Pytanie nr 6

Zakres inwestycji obejmuje wycinkę i wykarczowanie drzew na trasie przebiegu inwestycji. Proszę o przekazanie dokumentacji zawierającej plan z zaznaczonymi drzewami do wycinki. Proszę również o informację w jaki sposób zagospodarować drewno z wycinki oraz sposób karczowania (frezowanie czy wyciągnięcie mechaniczne).

Odpowiedź:

Plan z zaznaczonymi drzewami do wycinki (Rys.1) Zamawiający publikuje na stronie internetowej. Natomiast korzenie po usuniętych drzewach należy wyciągnąć mechanicznie, gdyż w przyszłości planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego.

Drewno z wycinki należy pociąć na kawałki o długości do 0,5m i wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

ZMIANA nr 1

Na mocy przysługujących Zamawiającemu, w świetle postanowień art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), uprawnień, zmienia się treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób.

1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godz. 12:00, a otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.11.2020 r. o godz. 12:30.
2. Zmienia się treść **załącznika nr 2.2 do SIWZ „zakres rzeczowo-finansowy”** w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości **zal_2_2_Zakres R_F** i w to miejsce wprowadza się **zal_2_2_Zakres R_F-zmiana nr 1**
3. Zamawiający publikuje Plan – mapkę z zaznaczonymi drzewami do wycinki – Rys.1
4. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
5. Powyższe zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Kierownik Wydziału
Inwestycji Miejskich

